



MELIDE

2018

Qualità dell'acqua potabile distribuita dall'AAP Melide

L'etichettatura è riferita alle analisi chimico fisiche eseguite il 4 aprile 2018

Anno 2018

Zona di distribuzione

Melide

Valutazione generale

Qualità "Classe OMS"	eccellente
Potabilità	nessun avviso di non potabilità
Durezza	dolce
Caratteristiche chimiche	equilibrata
Mineralizzazione	debolmente mineralizzata

Sali minerali e oligoelementi

Durezza totale	8.8	°fr
Idrogeno carbonato	100.0	mg/l
Calcio	22.2	mg/l
Magnesio	8.0	mg/l
Sodio	4.8	mg/l
Potassio	0.4	mg/l
Cloruro	3.9	mg/l
Solfati	8.2	mg/l

Provenienza dell'acqua

Melide (60%)	acqua sorgiva	100%
AIL (40%)	acqua sorgiva	20%
	acqua di falda	50%
	acqua di lago	30%

Trattamenti dell'acqua

Melide	disinfezione con raggi UV
AIL	disinfezione con raggi UV
	disinfezione con ozono
	flocculazione
	filtrazione veloce



Per qualsiasi informazione o segnalazione:

AZIENDA ACQUA POTABILE MELIDE
Via S. Franscini 6
6815 MELIDE

T +41 91 640 10 72
F +41 91 640 10 82

uti@melide.ch
www.melide.ch



AZIENDA
ACQUA POTABILE